

Текущий отопительный период (29.10.2025 – н.в.)

	Погодные условия:	
	медианная температура в декабре-феврале	-4,6°C
	средняя температура самой холодной пятидневки	-11,6°C
	Количество фактов приостановления теплоснабжения, всего	3
	из них вызвано аварийными ситуациями на тепловых сетях	3
	из них вызвано аварийными ситуациями на котельной	
Пояснение:		
	Количество установленных фактов предоставления коммунальной услуги по отоплению с нарушениями требований качества	
Пояснение:		
	Особенности функционирования системы отопления:	
Выводы:		

II. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

п/п	Мероприятие	Сроки выполнения
1	Гидравлическое испытание тепловых сетей	май.26
2	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	май.26
3	Восстановление целостности теплоизоляции наружных тепловых сетей	май-август.2026
4	Проверка технической готовности к отопительному периоду	июнь-август.2026
5	Завершение подготовки пакета документов для прохождения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	01.10.2026 г.